



INTERKANTONALES LABOR

LEBENSMITTELKONTROLLE APPENZEL AUSSERRHODEN APPENZEL INNERRHODEN SCHAFFHAUSEN
UMWELTSCHUTZ SCHAFFHAUSEN

Wasserversorgung Buch
Wasserreferat
Gemeindekanzlei
8263 Buch SH

Schaffhausen, 20. Februar 2024

Peter Wäspi
T +41 52 632 75 40 direkt
peter.waespi@sh.ch

UNTERSUCHUNGSBERICHT 24-0297

Sachverhalt

Probenahme

Probenahmeort: (13200) Wasserversorgung Buch
Probenahmedatum: 12.02.2024
Probeneingang: 12.02.2024
Untersuchungszeit: 12.02.2024 - 15.02.2024
Grund/Auftraggeber: Selbstkontrolle
Witterung: leichter Regen in den letzten 24 Std.

Proben

Nummer	Bezeichnung	Probenahmestelle
O1058	Quellwasser	QW StPW Moos (5 Waldquellen) roh
O1059	Netzwasser	NW StPW Moos (5 Waldquellen) rein
O1060	Netzwasser	NW Fahrbrunnen (Säge)

Auszug aus den Untersuchungsergebnissen

Mikrobiologische Befunde

Parameter	Einheit	HW	O1058	O1059	O1060
amK, 30 °C	CFU/mL	300	12	0	0
E. coli	CFU/100 mL	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.
Enterokokken	CFU/100 mL	n.n.	n.n.	n.n.	n.n.

n.n.: nicht nachweisbar; n.a.: nicht auswertbar; n.b.: nicht bestimmt; < x: die Substanz konnte nachgewiesen werden;

■ nicht gute Praxis ■ nicht konform

HW: Höchstwert

Beurteilung

Zum Zeitpunkt der Probenahme entsprachen die Proben in den untersuchten Belangen den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV, SR 817.022.11).

Probe Nummer O1058 QW StPW Moos (5 Waldquellen) roh:
Die mikrobiologische Qualität war sehr gut.

Probe Nummer O1059 NW StPW Moos (5 Waldquellen) rein:
Die mikrobiologische Qualität war äusserst gut.

Probe Nummer O1060 NW Fahrbrunnen (Säge):
Die mikrobiologische Qualität war äusserst gut.

Kosten

Wir erlauben uns, Ihnen unsere Untersuchungskosten in Höhe von Fr. 270.- (inkl. Vereinbarungsrabatt, exkl. MwSt.) zu verrechnen.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns an.

Freundliche Grüsse



Peter Wäspi
Fachbereichsleiter Trinkwasser, Gewässerschutz

Kopie an: gemeindekanzlei@buch-sh.ch
werner.genner@gmx.ch

Dieser Bericht wurde per Mail verschickt.

Kenndaten zu den Messresultaten und den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Informationen zum Messprinzip und zur Entscheidungsregel finden Sie unter www.interkantlab.ch. Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n) wie erhalten. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichtes bedarf der schriftlichen Genehmigung des Amtes.